



**COMMISSION D'ARRONDISSEMENT DE LILLE POUR LA SÉCURITÉ CONTRE LES RISQUES
D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC**

Décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité

PROCES-VERBAL du 11 juin 2024

Rédacteur : ADC MEERSCHAUT MICKAEL

COMMUNE :	HAUBOURDIN
ETABLISSEMENT :	PISCINE INTERCOMMUNALE HAUBOURDIN LOOS
ADRESSE :	RUE THIRION ET FERRON
NOM DE L'EXPLOITANT	SILH (Syndicat Intercommunal Loos Haubourdin)

Visite : Périodique

Date de la visite : 17/05/2024

Date de la dernière visite : 11/05/2021 avis : Favorable

Type : X

Catégorie : 2ème

Effectif : 996

AVIS

Après en avoir délibéré, la Commission d'arrondissement de Lille pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public émet **un avis : FAVORABLE** à la poursuite de l'exploitation.

La Présidente,

Armelle CHOFFLET

MEMBRES DU GROUPE DE VISITE PRÉSENTS

- M. LECOUTRE Conseiller municipal délégué de la mairie d'Haubourdin
- ADC MEERSCHAUT SDIS 59

AUTRES PERSONNALITÉS

- LTN MUSELET SDIS 59
- Mme ELISABETH Directrice
- M. FERAHTIA Ingénieur ville de Loos
- M. JACQUES Agent de maintenance SILH

CLASSEMENT DE L'ÉTABLISSEMENT

Activités de l'établissement : Piscine (Type X)

L'effectif de cet établissement n'est pas modifié, soit conformément à l'article X2§1d, l'effectif est calculé à raison de 1 personne/m² par mètre carré de plan d'eau, et 1 personne/4m² d'aire d'activité sportive, soit :

- bassin de natation de 375 m² : 375 personnes.
- bassin d'apprentissage de 192 m² : 192 personnes.
- bassin de loisirs de 350 m² : 350 personnes.

Soit un total de 917 personnes.

- Salle de cardio de 233 m² (129 m² salle de musculation + 104 m² Salle de step)

soit un effectif de $233/4 = 59$ personnes.

Effectif du personnel : 20 personnes.

Soit un effectif total de 996 personnes.

Conformément à l'article R143-19 du Code de la Construction et de l'Habitation et à l'article GN1, l'établissement est classé en type X de 2ème catégorie.

TEXTES APPLICABLES

- Code de la Construction et de l'Habitation.
- Arrêté du 25 juin 1980 modifié, portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les Établissements Recevant du Public.
- Arrêté du 4 juin 1982 modifié, relatif aux dispositions particulières concernant les établissements sportifs couverts. (Type X)
- Arrêté du 23 juin 1978, relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire.
- Circulaire du 3 mars 1982 relative aux Instructions Techniques prévues dans le règlement de sécurité des Établissements Recevant du Public, complétée par la Circulaire du 21 juin 1982 et la Circulaire du 30 décembre 1994.
- Instruction Technique n° 246, relative au désenfumage dans les Établissements Recevant du Public.
- Arrêté préfectoral du 27 avril 2017, relatif à l'approbation du Règlement Départemental de Défense Extérieure contre l'Incendie (RDDECI) dans le département du Nord.

SITUATION ADMINISTRATIVE

Type de dossier	Objet	Date commission	Avis	Motivation / Observation
Visite : Périodique	VP	08/06/2021	Favorable	

HAUBOURDIN

PISCINE INTERCOMMUNALE HAUBOURDIN LOOS RUE THIRION ET FERRON

Visite du : 17/05/2024 Commission du : 11/06/2024

page 2/8

Visite : Périodique	VP	09/01/2018	Favorable	
Visite : Périodique	VP 13/11/2014	02/12/2014	Favorable	

DESCRIPTION DE L'ETABLISSEMENT

Bâtiment isolé en R+1-1

Composition au rez-de-chaussée :

Zone humide (2 Saunas)	27 m ²
+ vestiaires Hommes Femmes et douches	
Local technique	13.20 m ²
Rangement	2 m ²
Salle de cours FITNESS	104 m ²
Salle cardio	129 m ²
VPH (local réserve)	7 m ²
MNS (vestiaire maître-nageur)	14.70 m ²
Cafétéria, hall, espace d'accueil	90.40 m ²
Vestiaires public	338.50 m ²
Accueil annexe	37.60 m ²
Matériel pédagogique	36.50 m ²
Club encadrant	16 m ²
Matériel associatif	24 m ²
L. Entretien	25.30 m ²
4 Vestiaires collectifs	25.80 m ² , 25m ² , 25m ² , 25.30m ²
Dégagement commun vers les douches	15.20 m ²
2 Sanitaires	2 x 17.50 m ²
Douches	49.60 m ²
Bassin de natation	375 m ²
Bassin d'apprentissage	192 m ²
Bassin de loisirs	350 m ²
Pataugeoire	50 m ²

Composition au 1^{er} étage :

Salle de réunion	33 m ²
Reprographie	6 m ²
Bureau annexe	12 m ²
Bureau direction	12 m ²
Salle de repos	27 m ²
Sanitaire	
CTA (centre de traitement de l'air)	

Composition du sous-sol :

Il se compose d'un local TGBT, une chaufferie, des galeries techniques, de 4 bassins tampons.

Conception et desserte du bâtiment

L'établissement se compose de 3 niveaux. (R -1, +1)

Il est desservi par 2 voies engins.

Il dispose de 2 façades accessibles aux services de secours.

Isolément par rapport aux tiers

Cet établissement est isolé de tout bâtiment ou local occupé par des tiers.

Distribution Intérieure et compartimentage

La distribution intérieure est obtenue par un cloisonnement traditionnel.

Locaux à risques particuliers

Les locaux à risques moyens sont les suivants : Divers locaux de stockage et de rangement, deux locaux au rez-de-chaussée accessibles de l'extérieur avec les réserves de chlore liquide et d'acide sulfurique (PH -), le local de traitement des eaux au sous-sol contient des stockages de soudes caustiques (PH +).

Dégagements

Niveaux et effectifs	Nombre de sorties exigé	Nombre d'unités de passage exigé	Nombre de sorties réalisé	Nombre d'unités de passage réalisé
1er étage 20 personnes	1	1	1	1
Rez-de-chaussée 996 personnes	3	10	10	20

Observations relatives aux dégagements : les dégagements de la salle cardio/fitness, des saunas et de la partie piscine donnent sur un jardin fermé par une porte déverrouillable par déclencheur manuel vert.

Désenfumage

Le désenfumage est assuré par :

Un désenfumage naturel pour les locaux.

Présence d'un raccord ZAG pour le local de traitement d'eau au sous-sol.

Chauffage - Ventilation - Climatisation

Le chauffage est assuré par des appareils de production de chaleur dont l'énergie employée est le gaz pour une puissance de 2X1040 kW.

La chaufferie est isolée comme un local à risque important.

Cet établissement est doté d'une Centrale de Traitement d'Air.

Installations électriques et d'éclairage

L'établissement est doté d'un éclairage de sécurité à fonction d'évacuation (balisage) et d'un éclairage anti-panique (ambiance).

Cet éclairage de sécurité est assuré par des blocs autonomes.

Moyens de secours contre l'incendie

Nombre d'extincteurs : 23

L'établissement est doté d'un Système de Sécurité Incendie (SSI) de catégorie A, associé à un équipement d'alarme de type 1. Il existe une coupure sono avec message préenregistré.

Le dispositif d'alerte est assuré par téléphone urbain + 2 téléphones portable dédiés à l'établissement.

Les plans schématiques et les consignes de sécurité sont correctement affichés.

VERIFICATIONS REGLEMENTAIRESRegistre de sécurité

	Oui	Non	Observations
Registre de sécurité	X		

Désenfumage

	Organismes vérificateurs	Dates	Observations
Vérification du désenfumage naturel (Art. DF10)	FPI	19/10/2023	/
Entretien de l'installation (Art. DF9)	FPI	/	/

Ventilation

	Organismes vérificateurs	Dates	Observations
Vérification des installations de traitement d'air et de ventilation (Art. CH58)	SOCOTEC	26/09/2023	6 obs. levées
Entretien des filtres (Art. CH39)	DALKIA	09/06/2023	/

Chauffage

	Organismes vérificateurs	Dates	Observations
Vérification de l'installation de chauffage (Art. CH58)	SOCOTEC	26/09/2023	/
Entretien de l'installation de chauffage (Art. CH57)	DALKIA	24/04/2024	/
Ramonage des conduits de fumée (Art. CH57)	DALKIA	04/04/2024	/

Gaz

	Organismes vérificateurs	Dates	Observations
Vérification de l'installation de gaz (Art. GZ30)	SOCOTEC	26/09/2023	0
Entretien de l'installation de gaz (Art. GZ29)	DALKIA	04/04/2024	0

Installations électriques et éclairage

	Organismes vérificateurs	Dates	Observations
Vérification réglementaire en exploitation (ERP) (Art. EL19)	SOCOTEC	04/12/2023	0
Vérification électricité en visite périodique (CT) (Art. EL19)	SOCOTEC	04/12/2023	33 obs. dont 17 levées
Vérification de l'éclairage de sécurité (Art. EC15)	SOCOTEC	04/12/2023	1 obs. levée

Moyens d'extinction (Extincteurs)

	Organismes vérificateurs	Dates	Observations
Vérification des extincteurs (art MS72)	SOPRO	18/10/2023	0

Système de Sécurité Incendie et Equipement d'alarme

	Organismes vérificateurs	Dates	Observations
Vérification du SSI et/ou de l'équipement d'alarme (Art. MS73)	FPI	18/10/2023	0
Entretien du SSI et/ou de l'équipement d'alarme (Art. MS68)	FPI	18/10/2023	0
Contrat d'entretien du SSI A et B (Art. MS68)	FPI	/	/
Vérification triennale du SSI A et B (Art. MS73)	SOCOTEC	23/08/2021	3 obs. levées

Service de Sécurité Incendie

	Nombre	Recyclés (oui/non)	Observations- Type de formation
Personnels désignés formés		10/10/2023	Exercice d'évacuation
	8	17/10/2023	Formation exploitation du SSI
	12	Oui 20/10/2023	SOPRO Extincteurs, évacuation

Défense extérieure contre l'incendie (DECI)

Famille	N°	Adresse	Distance (m)	Débit (m3/h)
HYDRANT	01196	HAUBOURDIN - RUE JEAN DE LA FONTAINE	185	90
HYDRANT	03329	LOOS - RUE THIRION ET FERRON	123	120
HYDRANT	03328	LOOS - RUE THIRION ET FERRON	110	120

La plus grande surface non recoupée représente : $250\text{m}^2 < S \leq 500\text{m}^2$.

Il est retenu une classe : (Activité retenue pour la détermination de la classe : X)

Le volume d'eau nécessaire pour la DECI est de 120 m3 utilisable en 2 heures (soit un débit de 60 m3/h) réparti sur 1 point d'eau incendie (PEI). Le premier PEI doit être situé à 200 m du risque.

Il est conseillé au maître d'ouvrage de se rapprocher du service public de DECI afin de vérifier les données relatives aux PEI repris ci-dessus. De même, le service public de DECI apportera les informations concernant les éventuels travaux susceptibles de modifier l'état des PEI.

Au vu des éléments en notre possession, la DECI est suffisante.

ESSAIS RÉALISÉS LORS DE LA VISITE

Type d'essai	Résultat	Observations
Alarme	SATISFAISANT	/
Automatisme (PCF, déverrouillage des IS...)	SATISFAISANT	/
Coupure électrique et éclairage de sécurité	SATISFAISANT	/
Manœuvre des issues de secours	SATISFAISANT	/

OBSERVATIONS

L'exploitant déclare n'avoir effectué aucuns travaux depuis la dernière visite.

L'article L122-3 du Code de la Construction et de l'Habitation précise que « Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d'accessibilité prévues à l'article L. 161-1 et, lorsque l'effectif du public et la nature de l'établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l'incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2. »

L'attention du pétitionnaire ou de l'exploitant est attirée sur les dispositions de l'article R143-34 du Code de la Construction et de l'Habitation :

« Les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus, chacun en ce qui les concerne, de s'assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions de la présente réglementation. A cet effet, ils font respectivement procéder pendant la construction et périodiquement en cours d'exploitation aux vérifications nécessaires par des organismes ou personnes agréés dans les conditions fixées par arrêté du Ministre de l'Intérieur et des ministres intéressés. Le contrôle exercé par l'administration ou par les Commissions de Sécurité ne les dégage pas des responsabilités qui leur incombent personnellement. »

L'établissement est doté de deux Défibrillateurs Automatisés Externes.

HAUBOURDIN

PISCINE INTERCOMMUNALE HAUBOURDIN LOOS RUE THIRION ET FERRON

Visite du : 17/05/2024 Commission du : 11/06/2024

PRESCRIPTIONS

Numéro	Prescription	Référence
1.	Établir les consignes relatives à l'évacuation des personnes en situation de handicaps, de manière à répondre aux objectifs fixés à l'article R 143-4 du Code de la Construction et de l'Habitation.*	Art. GN8
2.	Procéder aux interventions nécessaires à la levée des observations de Non-Conformité notifiées dans les rapports de vérifications établis par les "organismes agréés" et "techniciens compétents" qui ont assuré les contrôles périodiques des installations électriques.	Art. R143-34 du CCH
3.	Supprimer le stockage ou isoler le local archive (identifié local reprographie) comme des locaux à risques moyens par des planchers hauts et parois verticales CF1h (Coupe-Feu de degré 1 heure) avec des blocs-portes CF½ h (Coupe-Feu de degré ½ heure) équipés d'un ferme porte.	Art. CO28 §2
4.	Limiter à 19 personnes l'accès à la salle de réunion.	Art. CO38
5.	Parfaire le balisage des dégagements de l'établissement.	Art. CO42
6.	Mettre à jour le plan d'intervention de l'établissement.	Art. MS41
7.	Fournir l'attestation de contrôle technique de moins de 3 ans pour ce qui concerne les PEI publics.	Art. MS73

* Tenir un registre de sécurité sur lequel sont reportés les renseignements indispensables à la bonne marche du service de sécurité et, en particulier :

- L'état du personnel chargé du service d'incendie ;
- Les diverses consignes, générales et particulières, établies en cas d'incendie y compris les consignes d'évacuation prenant en compte les différents types de handicap ;
- Les dates des divers contrôles et vérifications ainsi que les observations auxquelles ceux-ci ont donné lieu ;
- Les dates des travaux d'aménagement et de transformation, leur nature, les noms du ou des entrepreneurs et, s'il y a lieu, de l'architecte ou du technicien chargés de surveiller les travaux. (Art. R 143-44)