



Dernière vérification réalisée le : 18-10-2023 (luhe)

Date édition : 27-11-2024

# Rapport de Vérification / Diagnostic

Etabli sur 3 pages

## Immeuble/site Vérifié/Diagnostiqué :

Piscine Neptunia  
quartier:  
r Thirion et Ferron - 59320 Haubourdin

## Géré par :

Syndicat Intercommunal LOOS HAUBOURDIN  
102 r du Marechal Foch Bp 109 - 59373 Loos Cedex

## BILAN DE SYNTHESE DES EQUIPEMENTS ACCESSIBLES ET VERIFIES :

m = materiel (seau, bac a sable, registre...)  
p = plan consigne  
x = extincteur

CONFORME  
CONFORME  
CONFORME

**Equipements non vérifiés par SOPRO (ni contrat ni commande)**

x = EXTINCTEUR

3 équipements

bat.	Niv.	Lieu	Num	Marque	An	Référence	Commentaire
con 1	1	conciergerie	38	andrieu eco sfde	22	extincteur 6l zeon	
con 2	0	conciergerie	37	andrieu eco sfde	22	extincteur 6l zeon	
con 3	0	conciergerie	36	anaf	22	extincteur co2 2kg	



## EQUIPEMENTS CONFORMES

m = MATERIEL (SEAU, BAC A SABLE, REGISTRE...)

1 équipement

bat.	Niv.	Lieu	Num	Marque	An	Référence	Commentaire
pisc 1	0	b				registre incendie	

p = PLAN CONSIGNE

11 équipements

bat.	Niv.	Lieu	Num	Marque	An	Référence	Commentaire
con 1	1	conciergerie		sopro	22	plan d'évacuation encadré	
con 2	0	conciergerie		sopro	22	plan d'évacuation encadré	
pisc 3	1	circulation		sopro	18	plan d'évacuation encadré	
pisc 4	0	accueil		sopro	18	plan d'évacuation encadré	
pisc 5	0	bassin enfant		sopro	18	plan d'évacuation encadré	
pisc 6	0	bassin enfant		sopro	18	plan d'évacuation encadré	
pisc 7	0	entree		sopro	18	plan d'évacuation encadré	
pisc 8	0	muscu entrée		sopro	18	plan d'évacuation encadré	
pisc 9	0	salle de muscu		sopro	18	plan d'évacuation encadré	
pisc 10	0	sauna		sopro	18	plan d'évacuation encadré	
pisc 11	-1	sous station		sopro	18	plan d'évacuation encadré	

x = EXTINCTEUR

23 équipements

bat.	Niv.	Lieu	Num	Marque	An	Référence	Commentaire
pisc 1	1	couloir	10	andrieu eco sfde	18	extincteur 6l zeon	
pisc 2	1	armoire électrique	11	ggs	17	extincteur co2 2kg	
pisc 3	1	couloir	12	andrieu eco sfde	18	extincteur 6l zeon	
pisc 4	1	traitement air	13	ggs	17	extincteur co2 2kg	
pisc 5	0	sanitaire	1	andrieu eco sfde	18	extincteur 6l zeon	
pisc 6	0	circulation vestiaire	2	andrieu eco sfde	18	extincteur 6l zeon	
pisc 7	0	circulation vestiaire	3	andrieu eco sfde	18	extincteur 6l zeon	
pisc 8	0	douche	4	andrieu eco sfde	18	extincteur 6l zeon	
pisc 9	0	bassin	5	andrieu eco sfde	18	extincteur 6l zeon	
pisc 10	0	bassin	6	andrieu eco sfde	18	extincteur 6l zeon	
pisc 11	0	animateur	7	andrieu eco sfde	17	extincteur co2 2kg	
pisc 12	0	muscu	8	andrieu eco sfde	18	extincteur 6l zeon	
pisc 13	0	sauna	9	andrieu eco sfde	18	extincteur 6l zeon	
pisc 14	0	local technique	15	ggs	17	extincteur co2 2kg	
pisc 15	0	armoire électrique	16	anaf	24	extincteur co2 2kg	
pisc 16	0	ssi	2b	anaf	24	extincteur co2 2kg	
pisc 17	0	Atelier	35	andrieu eco sfde	20	extincteur 6l zeon	
pisc 18	0	local edf	34b	ggs	18	extincteur co2 5kg	
pisc 19	-1	tgbt	30	ggs	17	extincteur co2 2kg	
pisc 20	-1	sous station	31	andrieu eco sfde	21	extincteur 9l zeon	
pisc 21	-1	sous station	32	andrieu eco sfde	18	extincteur 9l zeon	
pisc 22	-1	chaufferie	33	andrieu eco sfde	18	extincteur poudre polyvalente 9kg	
pisc 23	-1	chaufferie	34	andrieu eco sfde	18	extincteur poudre polyvalente 9kg	