

**SOCOTEC**

**Fiche d'inspection Thermographie infrarouge
Mission optionnelle à une
Vérification périodique**

Dossier : 240125200000040-102000-1000	Client : CENTRE AQUATIQUE NEPTUNIA
Fiche N°	Adresse du site : 11 RUE SADI CARNOT 59320 HAUBOURDIN
Date de visite : 28/10/2024	Référence rapport : 2520/24/2320
Technicien : Brandon SAINT-POL	

1. Objet de la mission

Nous avons procédé à la vérification par thermographie infrarouge des tableaux électriques suivants dans le cadre de la mission d'accompagnement de la vérification périodique des installations électriques :

Désignation tableau	Vérifiés	Commentaires
REZ-DE-CHAUSSEE		
Armoire TD01	Oui	
TD Arrière-caisses	Oui	
TD Espace forme	Oui	
Armoire pompe sanitaire	Oui	
Armoire ventilation SPA	Oui	
ETAGE		
TD Circulation	Oui	
Armoire traitement d'air	Oui	
SOUS-SOL		
Local TGBT	Oui	
Armoire bassin sportif	Oui	
Armoire ludique et apprentissage	Oui	
Coffret extérieur chaufferie	Oui	
Armoire chaufferie	Oui	
Armoire pompe – Sanitaires	Oui	
POSTE HT/BT		
Tableau général	Oui	
LOCAL TECHNIQUE EXTERIEUR		
Armoire ventilation ludique	Oui	

2. Matériel utilisé

Référence de la caméra :

☐ FLIR E45

☒ Autre type : **Flir Caméra thermo TG165-X**

3. Résultat de la vérification

☒ La vérification effectuée par thermographie infrarouge des tableaux électriques cités ci-dessus ne fait pas apparaître d'échauffements anormaux.

☐ La vérification effectuée par thermographie infrarouge des tableaux cités ci-dessus fait apparaître des échauffements anormaux :

Élément en anomalie	Localisation	Constat

Signature

