

Objet du marché :**ACCORD CADRE MIXTE MULTI-ATTRIBUTAIRES POUR TRAVAUX TOUS CORPS
D'ETAT A DESTINATION DES BATIMENTS COMMUNAUX ET SUR LE TERRITOIRE
DE LA VILLE DE VALENCIENNES.**

Question : Avez-vous plus de précision à apporter sur les prix (plus de détail ou à défaut des exemples pour cerner plus précisément le besoin) TVRD 47 à 63 TVRD 92 TER 1500. De manière générale, quel est le montant d'un bon de commande moyen ?

Réponse de la Ville de Valenciennes : *Avant-propos du service Commande Publique : Un DQE ayant déjà été transmis aux différents candidats à publication de la consultation, les précisions apportées ci-dessous par le technicien en charge sont d'ordre strictement qualitatif (technique, pourrait-on dire)*

Pour les éléments TVRD 47 à 63, ceux sont des travaux de raccordement à l'aide de tuyau en PVC qui ne sont pas en tranchée, cela peut être des travaux neufs ou de rénovations, par exemple ces travaux peuvent correspondre à des travaux de raccordement en sous-sol ou vide sanitaire de réseaux d'évacuation (EU/EBV ou EP) qui se rejettent ensuite dans les réseaux extérieurs (EU/EV ou EP). Ces articles comprennent la fourniture et la main d'œuvre.

Pour le TRVD 92, il pourrait vous être demandé le remplacement d'une évacuation d'un sanitaire, dans cet article vous devez tout prévoir, de la dépose de tous les éléments (sanitaire et canalisations) jusqu'à leurs poses, fourniture et pose des canalisations puis pose de l'équipement sanitaire. Cet article comprend la fourniture et la main d'œuvre.

Pour le TER 1500 : cet article correspond aux produits qui ne font pas partie du BPU, le TER 1500 correspond à la marge que vous prenez sur le prix fournisseur.

Concernant le montant du bon de commande moyen, nous ne pouvons répondre à cette question, sachant que le bon de commande dépend de la problématique à résoudre.