

Questions-réponses n°2 en date du 19/08/2026**Objet du marché :****ACCORD-CADRE MONO-ATTRIBUTAIRE A BONS DE COMMANDE DE
FOURNITURES COURANTES ET SERVICES ET DE MAINTENANCE A
DESTINATION DES BATIMENTS COMMUNAUX**

Question : Combien de grandes cuisines disposent d'une puissance supérieure à 20 kW ? Pour chacune d'elles, quel est le nombre d'appareils de cuisson présents ? Quel est le métrage linéaire des lignes de vie et sur quels bâtiments sont-elles installées ?

Réponse de la Ville de Valenciennes :**Combien de grandes cuisines disposent d'une puissance supérieure à 20 kW**

A ce jour, il y a 5 locaux considérés comme grandes cuisines de par le permis de construire, mais ne sont pas utilisés comme tels (inférieur à 20KW), ces espaces sont équipés d'appareils de remise en températures, ces bâtiments sont équipés de trois appareils de réchauffe soit au total 15 appareils présents. Pour le passage des commissions de sécurité nous avons besoin d'un rapport de vérification périodique.

Quel est le métrage linéaire des lignes de vie

Il y a une ligne de vie au gymnase Fort Minique d'une longueur de 30 mètres. Il n'y a plus de ligne de vie au musée.

Question : Pouvez-vous nous transmettre le descriptif du matériel présent sur l'espace scénique de l'espace municipal Pierre Richard ? Quels sont les bâtiments équipés d'un réseau de gaz et combien de chaudières sont installées sur chacun d'eux ?

Réponse de la Ville de Valenciennes :**Espace Scénique :**

Pierre Richard : Marque Europodium

Type de cinématique : à prise directe (motorisation directe)

Energie(s) : Electrique C.M.U. (kg) : 500

Hauteur d'élévation (m) : 11.0 Présence de rallonges aux extrémités : NON

Marquage Constructeur : CE

Dimension(s)Diamètre du tube (mm) : 50.0

Autre(s) donnée(s) : Structure aluminium EUROPODIUM en truss carré composé de 6 éléments G30CPL200, 10 éléments G30C/PL250, 4 éléments G30C/A2D90, 8 éléments G90C/A3D, 3 éléments G90C/A4D.

Quels sont les bâtiments équipés d'un réseau de gaz et combien de chaudières sont installées sur chacun d'eux ?

Ci jointes les annexes (1, 2, 3) réseau gaz plus chaudières.

Question : Lot 3 : avez-vous les rapports de vérification initiaux pour les 2 Pôles éducatifs figurant au BPU / DQE ? Si ce n'est pas le cas, devons-nous intégrer cette mission en complément du prix de la vérification périodique annuelle dans le BPU / DQE

Réponse de la Ville de Valenciennes

Oui nous avons ces rapports, il n'est pas nécessaire d'intégrer ces missions dans votre réponse.