

Objet du marché :**ACCORD-CADRE MONO-ATTRIBUTAIRE A BONS DE COMMANDE DE
FOURNITURES COURANTES ET SERVICES ET DE MAINTENANCE A
DESTINATION DES BATIMENTS COMMUNAUX**

Question : Dans le cadre du lot 8, dans le CCTP vous faites référence aux vérifications de désenfumage. Pouvez-vous nous donner le quantitatif de trappes de désenfumage de vos bâtiments. Y'a-t-il des clapets coupe-feu, si oui combien ?

Réponse de la Ville de Valenciennes

Il y a que deux systèmes de désenfumages mécaniques dans nos bâtiments (voir détail ci-dessous), qui sont gérés par la centrale incendie, ce sont des volets d'extraction et non de trappes de désenfumage.

Il y a deux clapets coupe-feu en sous-sol de la Médiathèque.

Détail :

Hôtel de ville- 1 moteur d'extraction-1 coffret de relaiage-1 volet d'extraction

Médiathèque- 3 moteurs d'extractions-7 volets d'extractions (ventelles) -2 clapets coupe-feu en sous-sol et 2 coffrets de relaiage