

Légende

☀ Points de mesure nocturne

Ouvrages

● Regard eaux usées

⬆ Poste de refoulement

⬡ Station d'épuration

PLAN DES RESULTATS DE LA VISITE NOCTURNE

COMMUNE DE CONDE-FOLIE

FORMAT
A3

DATE
16/12/2024



PR Chassette Justin

PR Chassette Maurice

C214
Qmes = 0,85 m³/h
NH4 = 200 mg/l
Qecp = 0 m³/h
Remarque : Débit faible

PR du 22e RMVE

PR 11 Novembre

C75
Qmes = 0 m³/h
Qecp = 0 m³/h
Remarque : Pas d'eau

C75
Qmes = 0,30 m³/h
NH4 = 200 mg/l
Qecp = 0 m³/h
Remarque : Débit très faible

C266
Qmes = 0,45 m³/h
NH4 = 200 mg/l
Qecp = 0 m³/h
Remarque : Débit très faible

C266
Qmes = 0 m³/h
Qecp = 0 m³/h
Remarque : Pas d'eau

C117
Qmes = 0,40 m³/h
NH4 = 100 mg/l
Qecp = 0 m³/h
Remarque : Débit très faible

C117
Qmes = 0 m³/h
Qecp = 0 m³/h
Remarque : Pas d'eau

PR Chemin Latéral

PR ZI Route d'Amiens
Qmes = 0 m³/h
Qecp = 0 m³/h
Remarque : Pas d'eau

PR ZI Route d'Amiens

PR Rue du Haut de Condé

0 100 200 m

